GUIA TÉCNICO

CAIXA DE PASSAGEM
EM ALUMÍNIO

- Permite realizar a ramificação da linha elétrica de forma simples e com excelente acabamento.
- Cria pontos de inspeção para a instalação elétrica de forma simples.
- Prolonga o bom funcionamento do sistema de elétrica.
- Produzida em material resistente.

// APLICAÇÃO

A Caixa de Passagem em Alumínio é um componente utilizado nas linhas de elétrica e monitoramento dos Postos de Combustíveis, que tem como objetivo criar um ponto de inspeção e realizar ramificações destas linhas.

Construída totalmente em alumínio fundido, a Caixa de Passagem da Zeppini Ecoflex conta com uma junta vedação entre o corpo do equipamento e sua tampa. Estas características associadas proporcionam a durabilidade do conjunto e a possibilidade de exposição ao tempo com garantia de integridade das partes instaladas em seu interior.

Caixa de Passagem em Alumínio

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	**Caixa de Passagem**
Dimensão	100 x 100mm | 150 x 150mm | 200 x 200mm | 300 x 300mm
Material caixa	Alumínio
Material tampa	Alumínio
Material vedação	Cortiça
Garantia	1 ano

// ITENS RELACIONADOS

MÁQUINA DE ELETROFUSÃO

BUCHA DE VEDAÇÃO

PASTA DE VEDAÇÃO PARA ROSCAS

PASTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁGUA

FERRAMENTA CORTA-TUBO

CÂMARAS DE CALÇADA

DISPOSITIVO PARA SUSPENDER TAMPAS

RÉGUA PARA MEDIÇÃO DE TANQUES

CONJUNTO BOCAL DE ALUMÍNIO

EXTRATORA DE VÁLVULA

LUMINÁRIA LED

// PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO

Passo 1 - Posicione a Caixa de Passagem em Alumínio no local onde deseja realizar a derivação das linhas elétricas, garantindo seu nivelamento.

Passo 2 - Realize o alinhamento do eletroduto na Caixa de Passagem e com uma trena ou régua faça a medição da área onde deseja instalar a Bucha de Vedação, atentando-se que esta deve estar em uma superfície totalmente plana de forma a não prejudicar seu desempenho.

Passo 3 - Com uma serra copo, perfure a Caixa de Passagem em Alumínio. O diâmetro da serra copo deve ser determinado de acordo com o diâmetro da tubulação que será utilizada.

Passo 4 - Instale a Bucha de Vedação de acordo com o respectivo manual de instruções do equipamento.

Passo 5 - Conecte o Terminal Eletrosoldável da tubulação de elétrica à Bucha de Vedação.

Passo 6 - Prossiga com a instalação do Sistema de Tubulação - Fuel Flex de acordo com o respectivo manual de instruções do equipamento.

Passo 7 - Realize a concretagem da pista de tráfego e mantenha o local isolado até a cura do concreto.

Passo 8 - Coloque a tampa de acesso com a junta de vedação na Caixa de Passagem em Alumínio e faça o fechamento utilizando os parafusos, a fim de garantir a estanqueidade.

// PASSO A PASSO PARA A MANUTENÇÃO

Passo 1 - Limpe o interior da Caixa de Passagem em Alumínio utilizando pano umedecido.

Passo 2 - Inspecione a Caixa de Passagem em Alumínio para verificar sua integridade.

Passo 3 - Verifique a integridade da junta de vedação da tampa e da base da Caixa de Passagem em Alumínio.

Passo 4 - Caso identificado algum dano à integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspeções, realize a substituição.

Zeppini Industrial e Comercial Ltda.
Estrada Particular Sadae Takagi, 605.
CEP: 09852-070 - São Bernardo do Campo, São Paulo.

Manuais completos no site
www.ZEPPINI.com.br

Fale conosco
contato@zeppini.com.br // (11) 4393.3600

Siga-nos em:

facebook.com/zeppiniecoflex

instagram.com/zeppiniecoflex

twitter.com/zeppini

youtube.com/zeppini

blog.zeppini.com.br

As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas - As informações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.